LEGENDA

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

(01) Lavatório de louça com coluna d'água suspensa, uso profissional, branco gelo

(02) Torneira de mesa com alavanca e fechamento automático, acabamento cromado. (Exforço máximo de acionamento de alavanca segundo a NBR9050 é de 2,5N)

(03) Bacia sanitária convencional, sem abertura frontal, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados, com assento sanitário em poliéster, h=1,5cm.

(04) Dispensador para papel toalha para as mãos, em plástico abs de alta resistência, cor branco, corte da folha a cada 25cm, fechamento por chave para evitar furto de material, fixação na parede h=1m do piso. 25,9 x 28cm

(05) Dispensador para papel higiênico em rolo em abs de alta resistência, cor branco, capacidade de 1 rolo de papel higiênico, 27,5 x 29,4cm, fechamento por chave para evitar furto de material, fixação na parede h=1m do piso

(06) Saboneteira 800ml spray em plástico abs de alta resistência, cor branco fixação na parede h=1m do piso. 10 x 21,4cm.

(07) Porta objetos em vidro temperado, dimensões 12x25cm, espessura 10mm. fixação na parede h=1,20m, suporte quadrado.

(08) Cabide simples em louça, dimensões 5,5x7,0cm. cor branco, fixação na parede h=1,0m

(09) Barra de apoio lateral fixa para lavatórios em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado, comprimento de 30cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com o abnt nbr 9050.

Observação: As barras de apoio lateral fixa para lavatórios possuem comprimento dependente docomprimento das cubas ou bancadas (medido da borda externa frontal até a parede).

(10) Barra de apoio reta para bacia sanitária em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado, comprimento de 80cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.

(11) Alarme de emergência em plástico abs de alta resistência, dimensões 78x82cm, estanque, antichamas, com acionador tipo pressão, fixação na parede. de acordo com o abnt nbr 9050.

(12) Barra de apoio lateral reta para lavatórios em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado, comprimento de 40cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.

(13) Espelho 6mm de espessura, lapidado reto, fixado com botões cromados na área do lavatório. dimensão de 60X90cm (comprimento acompanha dimensão da cuba de louça existente ou dimensão da bancada do lavatório ou é determinado pelo fabricante; eixo do espelho alinhado ao eixo da lavatório; altura pautada na abnt nbr 9050, seção 7.11 acessórios para sanitários acessíveis e coletivos).

(14) Barra de apoio lateral reta para box de chuveiro em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado,comprimento de 70cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.

(15) Chuveiro com tubo de parede com crivo articulado e desviador para ducha manual, acabamento cromado.

(16) Banco auxiliar de banho retrátil em aço inox 304, fixado na parede por parafusos de acordo com fabricante. Resistente à água, capacidade de carga 150kg. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.

(17) Registro monocomando tradicional, com acionador tipo giratório (com curso de no máximo 1/2 volta) e desviador para ducha manual. acabamento cromado.

REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

- Porcelanato acetinado retificado 60x60cm, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,4%, resistente à produtos químicos gs, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4 (ver caderno de encargos)
- Revestimento cerâmico 25 x 35cm bold, cor branca, acabamento natural (acetinado), absorção de água inferior a 4%, espessura 6mm e rejunte epóxi branco, do piso ao teto/forro(ver caderno de encargos)
- Soleira em granito cinza corumbá polido e impermeabilizado espessura 2cm
- Indicação de início de assentamento do revestimento em relação a vista representada

OBS.: para instalação do revestimento de parede, seguir alinhamento conforme paginação do piso



Planta Baixa - BANHEIRO P.N.E.
Esc.: 1:25



Secção AA' - BANHEIRO P.N.E.
Esc.: 1:25



Planta Baixa - Caixa d'Água
Nível +3,65m
Esc.: 1:50



Planta Baixa e Instalações
Esc.: 1:100

NOTAS:

1 – A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA O RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO;

2 – A EXECUÇÃO DA OBRA OBEDECERÁ AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E DEMAIS NORMAS PERTINENTES, E QUE QUALQUER ALTERAÇÃO OU IRREGULARIDADE QUE IMPEÇA A CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE CNCLUSÃO DA OBRA OU "HABITE–SE" SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO.

Seu objetivo principal é atender à RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender à RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

Simbologia Instalações (NBR 5444)

Sistema de Emergência Classe < 0,5s
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Bloco de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente e bateria interna com autonomia mínima de 1 hora, conforme NBR 10898.

OBS.: Todo o sistema deverá ser aterrado.

Sistema Comum
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
- Iluminação geral com lâmpada incandescente
- Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- 220 Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado – 220V)
- Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)
- 220 Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado – 220V)
- Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado)
- Rack cabeamento estruturado

Ponto de Comunicação
- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica (1,50 m do piso acabado)
- Ponto de som ambiente (teto)
- Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

Instalações de Climatização
- EXA Exaustor
- ACC Ar Condicionado Central
- ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split
- Linha Frigorígena entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- Mangueira para comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- Dreno para saída de líquido da Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais legislações e normativas vigentes.

OBS.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

Instalações Hidro-Sanitárias
- HF Água fria

OBS.: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável.

OBS.: As instalações de água da Área Suja da Lavanderia deverão ser todas aparentes.

Instalações Fluido-Mecânicas
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
- Ponto de vácuo embutido no piso
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de vácuo embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de ar comprimido portátil
- Ponto de oxigênio portátil
- Ponto de GLP
- Painel de alarme gases medicinais
- Ponto de saída de vapor

OBS.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do estabelecimento de saúde.

Nota

– Os ambientes sanit./PNE e banheiro/vest./func. feminino terão forro de gesso 2,40m para os ambientes DML e almoxarifado terem janelas voltadas para o exterior.
– O muro receberá pintura texturizada cor cinza, marca Suvinil ou Similar. Cor AR RAREFEITO A331.
– A marquise receberá pintura eletrostática cor cinza.
– Os portões serão em arame zincado revestido em poliéster através de pintura eletrostática cor cinza claro, malha 20x5cm.

Obs.: Prever verga e contra–verga em todas as esquadrias, quando necessário.

Obs.: Verificar a espessura da parede no local onde a esquadria será instalada conforme detalhe de planta baixa e tipo de parede.

Obs.: Todas as janelenas deverão ser equipadas com tela metálica tipo mosquiteiro.

Especificação de Esquadrias

Cód.	Nomenclatura	Largura (cm)	Altura (cm)	Área (m²)	Peitoril (m)	Tipo
PM01	Porta de Madeira	0,80	2,10	1.68	–	Abrir 1 fl.
PM02	Porta de Madeira	0,90	2,10	1.89	–	Abrir 1 fl.
PM03	Porta de Madeira	0,90	2,10	1.89	–	Correr 1 fl.
PM04	Porta de Madeira	1,00	2,10	2.10	–	Abrir 1 fl.
PM05	Porta de Madeira	1,20	2,10	2.52	–	Correr 1 fl.
PA01	Porta de Alumínio	1,20	2,10	2.52	–	Abrir 2 fl. (0,60x0,60)
PA02	Porta de Alumínio	1,10	1,70	1.87	–	Abrir 1 fl.
PA03	Porta de Alumínio	1,20	1,00	1.20	–	Abrir 2 fl. (0,60x0,60)
PA04	Porta de Alumínio	0,55	2,10	1.16	–	Abrir 1 fl.
PA05	Porta de Alumínio	0,80	1,50	1.20	–	Abrir 1 fl.
PA06	Porta de Alumínio	1,10	2,10	2.31	–	Abrir 1 fl.
CV01	Conjunto de Vidro c/ porta de abrir 1,80x2,10(0,60x0,90)	1,80	2,60	4.68	–	Abrir 2 fl. / fixo
CV02	Conjunto de Vidro c/ porta de abrir 1,80x2,10(0,60x0,90)	4,25	3,00	12.75	–	Abrir 2 fl. / fixo
JA01	Janela de Alumínio	1,00	0,80	0.80	1,80	Projetante
JA02	Janela de Alumínio	2,00	0,80	1.60	1,80	Projetante
JA03	Janela de Alumínio	2,00	2,20	4.40	0,40	Projetante
JA04	Janela de Alumínio	0,95	0,80	0.76	1,80	Projetante
JA05	Janela de Alumínio	1,00	0,40	0.40	1,80	Projetante
VV01	Veneziana de Ventilação	1,00	0,40	0.40	2,40	Fixo
GA01	Guichê de Alumínio	0,60	1,10	0.66	1,10	Guilhotina
CA01	Conjunto de Alumínio c/ portão de abrir 2,96(1,47x1,47)	7,40	2,00	14.80	–	Abrir 2 fl. (1,47x1,47)

Obs.:
Medidas em centímetros. O valor da cota prevalece ao da escala. Conferir medidas no local.

Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável: Londrina– fone: (43) 3328–1020. email: mep@meparquitetura.arq.br

Legenda:
- Área edificada UBS – Porte I
- Curva de Nível Original
- Curva de Nível Modificada

DATA	Revisão	DATA	Obs.:
00	21/12/18 Emissão Inicial	06	05/08 2019 Correções Prefeitura
01	13/08/19 Retirado o sistema de reaproveitamento de água	07	07/11/2019 Correções Prefeitura
02	--/--/--	08	--/--/--
03	--/--/--	09	--/--/--
04	--/--/--	10	--/--/--
05	--/--/--	11	--/--/--

Assunto
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA BAIXA E INSTALAÇÕES

Código 451.04 ARQ IMP R08

Prancha 03/05

Obra
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I

Local
Prolongamento da Av. Regit Arab, s/n, Área de Uso Institucional 4, Zona 4 – Qualificação e Ocupação Controlada, Empreendimento Vida Nova São Carlos, Jardim Iracy, São Carlos - SP
ID: 20.312.001.001

Proprietário
Prefeitura Municipal de São Carlos
CNPJ: 45.358.249/0001-01

Situação sem escala

mep arquitetura e planejamento

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno por parte da Prefeitura.

VER PRANCHA 01

Proprietário
Prefeitura Municipal de São Carlos
CNPJ: 45.358.249/0001-01

Áreas

VER PRANCHA 01

Autor do projeto
Carlos Marchesi - CAU/PR A32642-9
MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 06.164.906/0001-28

Responsável Técnico pela obra
José Stucki Junior
Eng. CREA/SP: 5061123854

Escala Indicada | **Data** Dezembro/2018 | **Desenho** Mariana | **Revisão** 07

Aprovação