



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020

PROCESSO Nº 899/2020

ID 853643

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GERADOR À DIESEL PARA USO NO SAMU.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 14h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail por WELINGTON BORGES, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO:

“Com relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106 / 2020 - PROCESSO Nº 899 / 2020, solicitamos esclarecer o seguinte:

1) É solicitado Grupo Gerador com potência 192 / 211 KVA, porém, no TERMO DE REFERÊNCIA CONSTA: POTÊNCIA CONTÍNUA: 65 KVA. Pedimos confirmar a potência desejada.

2) O tanque de combustível. É solicitado tanque de 100 litros, no TERMO DE REFERÊNCIA consta tanque para 08 horas e, cita o consumo do equipamento como 443,7 L / h. Pedimos confirmar a capacidade desejada para o tanque de combustível.

3) Pedimos confirmar a tensão (220 / 127; 380 / 220; 440 / 254) Volts.”

RESPOSTAS DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

“01 - Não existe interesse na potência contínua do equipamento;

02 - Consumo reservatório mínimo 100l e 8 horas contínua de funcionamento.

03 - 220/127 volts”

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto Carlos Rossato
Autoridade Competente

Leandro R. Ferreira
Pregoeiro

Daniel M. Carvalho
Membro