



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

PROCESSO Nº 17.680/2020

ID 852988

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SERVIÇOS AGREGADOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIA PÚBLICAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 904463/2020, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.

Ao 01º (primeiro) dia do mês de fevereiro do ano de 2021, às 08h40, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa GRUPO SMARTSEG, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS

1 – “Quanto algumas respostas (do questionamento anterior) não ficaram claras, poderiam por gentileza nos dar um retorno quanto aos seguintes questionamentos:

Sobre o questionamento 5: será aceito HASTE constituídas de núcleo sólido de aço carbono, revestida por camada uniforme de cobre eletrolítico (mínimo 254 microns)?

2 – “Sobre o questionamento 7:

Será exigido de forma obrigatória a menção de marca e modelo para todos os itens do edital ao apresentar a PROPOSTA COMERCIAL INICIAL?”

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

1 – “Sim. A finalidade da haste de aterramento especificada no edital é fazer o aterramento dos equipamentos que serão instalados dentro da caixa hermética, isto é, isolar cargas maiores de energia não utilizadas pelo equipamento e que podem danificá-lo.”

RESPOSTA DA EQUIPE DE APOIO:

2 – A exigência de marca e modelo na apresentação da proposta comercial consta no item 5.3. do edital adequado.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto C. Rossato
Autoridade Competente

Leandro Ferreira
Pregoeiro

Daniel M. Carvalho
Membro