



# Prefeitura Municipal de São Carlos

**Comissão Permanente de Licitações**

"SÃO CARLOS, CAPITAL DA TECNOLOGIA"

---

**CONVITE Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 951/2018**

## **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Ao 01 (um) dia do mês de março do ano de 2019, às 15h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela AGORA ELEVADORES, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a **Contratação de empresa para Instalação de Plataforma Elevatória na UPA Cidade Aracy, no Município de São Carlos.**

### **QUESTIONAMENTO**

*Bom dia colocamos a plataforma de acordo com todas as normas, inclusive fornecêssemos toda documentação pra vcs apresentar na prefeitura.*

*no entanto não localizei as medidas na planta , vc poderia me dizer o tamanho do percurso piso a piso o tamanho da cabine e a entrada se é do mesmo lado oposta ou adjactes??*

### **RESPOSTA SEGUNDO UNIDADE RESPONSÁVEL**

*- Distância piso a piso: 3,62 metros*

*- Dimensões internas do poço de elevador: 1569 x 1670 mm*

*- Entradas do mesmo lado.*

Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para conhecimento público.

ROBERTO C. ROSSATO  
Presidente

FERNANDO J. A. DE CAMPOS  
Membro

GUILHERME ROMANO ALVES  
Membro