


1 PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/100

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO




| INFORMATIVO | |
|---------------------------|---|
| EXTERIOR 11/2018 | ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO RC - 20 RC CQ MAG RC - 20 RC |
| SAÍDA DE EMERGÊNCIA | CONFORME A TI Nº 11/2018 - DE: 63.911/2018 |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2018 |

| CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018 | | | | |
|---|----------|---------|------------------|----------|
| GRUPO | Ocupação | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
| E | ESCOLA | E-1 | ESCOLAS EM GERAL | ESCOLA |


| CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2018 | | | |
|------------------------------|-----------|---------|----------------------------|
| Ocupação / uso | DESCRIÇÃO | DIVISÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M² |
| E | ESCOLA | E-1 | 300 MJ/M² |

| QUADRO DE ÁREAS GERAL: 701,92 M² | |
|--|--|
| EDIFICAÇÃO EXISTENTE (617,02m²) | |
| AMPLIAÇÃO "MÓDULO INFANTIL" (184,90m²) | |


SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018




INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES





SUSPENSÃO EM CORREDORES COM INDICAÇÃO DO SENTIDO NOS 2 LADOS DA PLACA, APONTANDO PARA A SAÍDA MAIS PRÓXIMA




INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SUSPensa COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA



INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS OU QUE NÃO ESTEJA APARENTE




SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA NAS PAREDES, FIXADAS PRÓXIMAS AO PISO E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA



INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FIXADA SOBRE PORTAS



PLACA M-3



MODELO PLACA M-1

FORMA E COR
- SÍMBOLO: RETANGULAR
- FUNDO: VERDE
- PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
- MENSAGEM "SAÍDA": FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm

LOTAÇÃO MÁXIMA:
xx PESSOAS SENTADAS

MODELO PLACA M-2

PROPRIETÁRIO/RES. PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


| REVISÃO | DESCRIÇÃO | CORREÇÃO (DESENHO) | DATA | RESP. |
|---------|-----------|--------------------|------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018



OBS.: 1. SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTES.
2. O TAMANHO DAS PLACAS É O MÍNIMO, PARA A DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE INDICADA.
3. TODAS AS INDICAÇÕES SÃO DE PAREDE, EXCETO ONDE INDICADO.

EXTINTORES DE INCÊNDIO - IT 21/2018



A altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,80 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça no mínimo a 0,10 m do piso acabado.
É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura não superior a 0,10 m.
A sinalização de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,80m medida do piso acabado, e imediatamente acima do equipamento.

(Sem Escala)

| LEGENDA DE SINALIZAÇÃO | | |
|------------------------------|--------|---|
| SÍMBOLO | QUANT. | DESCRIÇÃO |
| | 01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO A SUA BORDA SUPERIOR. |
| | 01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 10cm DA PORTA |
| | 01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO |
| | 05 | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO |
| LEGENDA DE C.I. - EXTINTORES | | |
| SÍMBOLO | QUANT. | DESCRIÇÃO |
| | 01 | EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A20-BC 8kg |

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
CNPJ: 45.358.249/0001-01



AUTOR DO PROJETO:
FFF PROJETOS E ACESSORIA
EM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.480.545/0001-36

ENDEREÇO: AV. VICENTE PELICANO, Nº 740 - BAIRRO: AZULVILLE - SÃO CARLOS/SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FELIPE FERRARI FAKRI
CREA: 506970406-3/SP
ART: 28027230191175590

PROJETO:
PROJETO COMPLETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CEME BRUNO PANTHOCA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

RES. PELO USO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

ENDEREÇO:
AV. VICENTE PELICANO, Nº 740 - BAIRRO: AZULVILLE - SÃO CARLOS/SP

DESENHO: 02
ESCALA: INDICADA

DATA:
NOV/2019

TÍTULO:
- IMPLANTAÇÃO E DETALHES

FRANCA:

FL. 01/01