



1. COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2. AS ESCAVAÇÕES PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE DRENAGEM DEVERÃO SER EXECUTADAS COM TALUDE VERTICAL, EMPREGANDO-SE ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA ALTURAS DE ATÉ 3,00m E ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA ALTURAS SUPERIORES.
3. AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA CONFORME NBR 8890/07 DA ABNT, EXCETO ONDE INDICADO.
4. AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.
5. AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO SER LIMPAS E DESASSOREADAS.
6. PRELIMINARMENTE À IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PROJETADAS, DEVERÃO SER VERIFICADAS E CADASTRADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES
7. PARA RECOMPOSIÇÃO DO TERRENO E PAVIMENTO VER DESENHO 18010-DREEX-DES004.
8. PARA SEÇÕES VER DESENHO: 18010-DREEX-DES003.
9. PARA PERFIL VER DESENHO: 18010-DREEX-DES002.
10. PARA DETALHES VER DESENHOS:
 - 18010-DREEX-DES005
 - 18010-DREEX-DES006
 - 18010-DREEX-DES007
 - 18010-DREEX-DES008
 - 18010-DREEX-DES009
 - 18010-DREEX-DES010
 - 18010-DREEX-DES011
 - 18010-DREEX-DES012
 - 18010-DREEX-DES013
 - 18010-DREEX-DES014
 - 18010-DREEX-DES015
 - 18010-DREEX-DES016