



Prefeitura Municipal de São Carlos

Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios

“São Carlos, Capital da Tecnologia”

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/2018
PROCESSO N.º 5325/2018
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018, às 15h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa **EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA - EPP**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 64.858.822/0001-90 referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS-SP.**

Da síntese do questionamento:

Será aceito Bomba com as seguintes características: Rotor de bronze, Cabeçote de ferro fundido, motor nacional padrão Weg, tendo em vista inexistir motobomba inteira de bronze conforme especificado no termo de referência - item 4. do Anexo IV?

Síntese das respostas da Unidade solicitante - Corpo de Bombeiros:

Em resposta o Rotor deverá ser em bronze, pois a bomba será instalada em uma reserva de água de um tanque de mergulho (usado para treinamento) onde essa água é constantemente clorada, pois a bomba deverá além de atender as exigências mínimas de 100 Mca de pressão e os 1000 Lpm de vazão, também deverá suportar **água clorada**. Em resumo se a empresa atender as exigências citadas poderá sim seguir com as características dela. O Motor poderá ser nacional desde que atinja os cavalos de força necessários para a exigência supracitada da Bomba.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Roberto C. Rossato
Autoridade Competente

Guilherme Romano Alves
Pregoeiro

Paulo Seske Shiroma
Membro