



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025

PROCESSO Nº 761/2025

ID 1070862

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Aos 02 (dois) dias do mês de junho do ano de 2025, às 11h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa **VENTISOL**, pessoa jurídica de direito privado, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS:

Temos interesse em participar do referido pregão, porém, solicitamos a possibilidade de alteração no descritivo referente ao gás refrigerante dos equipamentos, onde se lê: "Gás R-410", passe a ler "Gás R-410, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável".

Para o Item do objeto desta licitação é solicitado: "Selo Procel.". Entretanto, tanto o Selo Procel quanto a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE/INMETRO) avaliam o consumo energético dos equipamentos. Logo, ambos são válidos e servem de comprovação que determinado equipamento foi testado e aprovado pelos órgãos responsáveis. Diante disso, entendemos que se o equipamento não possuir selo procel, será aceito ENCE/INMETRO A como equivalente. Nosso entendimento está correto?

Aguardo retorno com as repostas aos pedidos de esclarecimento.

A partir deste momento poderemos solicitar seus dados pessoais para o atendimento, mas não se preocupe, porque todas as informações coletadas estarão protegidas e serão tratadas conforme determinada Lei Geral Proteção de Dados - LGPD, não sendo transferidas, compartilhadas ou cedidas a terceiros sem instruções prévias do titular.

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em esclarecimento, informamos que o selo PROCEL e a Etiqueta ENCE/INMETRO, embora relacionados à eficiência energética, têm funções distintas.

O ENCE/INMETRO, é a etiqueta que todos os produtos devem ter, fornecendo informações sobre o consumo de energia e classificando-os em uma escala de eficiência (A a F). Esta etiqueta é obrigatória para vários produtos, dentre eles, ar condicionados.

O selo PROCEL é um selo de reconhecimento que destaca produtos que se destacam em termos de eficiência energética, geralmente os produtos que recebem a classificação "A" na ENCE/INMETRO.

Diante disso, para o referido pregão está se exigindo ambas as certificações.

Com referência ao gás refrigerante dos equipamentos, a maioria dos equipamentos ainda são fabricados com o gás R-410, porém não serão desclassificados do pregão, os equipamentos que por ventura utilizem o gás R-32, uma vez que apesar de ser levemente inflamável, o mesmo é tendência de utilização no futuro devido ao menor impacto ecológico.

Portanto, equipamentos com gás R32 não serão desclassificados.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Bruno Duarte Laranja
Autoridade Competente

Carlos Ferro
Pregoeiro

Leonardo Luz
Membro