VIGAS VP203=VP205 (2x) (60x150)

VOLUME UNIT.=2,102m3
PESO UNIT.=5260kg







ARMAÇÃO





36 N 8 ø 6.3 C= 80





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
2	1	10	4	911	36.44
2	2	8	32	731	233.92
2	3	10	4	731	29.24
2	4	6.3	12	731	87.72
2	5	12.5	6	771	46.26
2	6	6.3	86	316	271.76
2	7	6.3	86	136	116.96
2	8	6.3	72	80	57.6

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	534.04	134
8	233.92	94
10	65.68	41
12.5	46.26	46
TOTAL		315

VIGAS VP204 (2x) (60x150)

VOLUME UNIT.=2,102m3
PESO UNIT.=5260kg







ARMAÇÃO





36 N 8 ø 6.3 C= 80





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
2	1	10	4	912	36.44
2	2	8	32	732	234.24
2	3	10	4	732	29.28
2	4	6.3	12	732	87.84
2	5	12.5	6	772	46.32
2	6	6.3	86	316	271.76
2	7	6.3	86	136	116.96
2	8	6.3	72	80	57.6

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	534.16	134
8	234.24	94
10	65.72	41
12.5	46.32	46
TOTAL		315

OBS: AS VIGAS VP200 e VP201 NÃO EXISTEM.

NOTAS GERAIS:

01 – NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.
02 – CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
03 – MEDIDAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS.
04 – NIVEL DE REFRÊNCIA VER PROJETO ARQUITETÔICO.
05 – CONCRETO:
. fck > 40 MPa.
. Eci > 30104 MPa – MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE.
. RELAÇÃO ÁGUA / CIMENTO, EM MASSA, a/c ≤ 0,45 L/kg.
. CONSUMO MINIMO DE CIMENTO C 380 Kg/m3

06 – AÇO:
. CA50 fyk = 500 MPa.
. CA60 fyk = 600 MPa

07 – AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA, CLASSE II

08 – DEVERÃO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PEÇAS, DURANTE A EXECUÇÃO p/ GARANTIR TOLERÂNCIAS DE EXECUÇÃO $\Delta c = 5$ mm, NOS COBRIMENTOS NOMINAIS INDICADOS NESTE PROJETO

09 – CURA: APÓS FIM DE PEGA, APLICAR MEMBRANA DE CURA, SÃO EMULSÕES À BASE DE POLIMEROS NOTADAMENTE PVA (CONSULTAR FABRICANTE)OU CURA ÚMIDA COM BIDIN OU SACARIA SATURADOS. DEVE PROLONGAR-SE ATÉ QUE O CONCRETO TENHA ALCANÇADO PELO MENOS 75% DA SUA RESISTÊNCIA FINAL.

OBS: NECESSIDADE DA CURA DO CONCRETO. – EVITA-SE EVAPORAÇÃO DA ÁGUA NECESSARIA AS REAÇÕES QUIMICAS NAS PRIMEIRAS IDADES QUE PODE PROVOCAR FISSURAS NA SUPERFICIE DO CONCRETO E AINDA REDUÇÃO NA SUA RESISTÊNCIA.

VIGAS VR206 (4x) (20x125)

VOLUME UNIT.=1.670m3
PESO UNIT.=4.175kg





ARMAÇÃO





8 N10 ø 8 C= 197





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
4	1	10	8	841	67.28
8	2	8	48	213	102.24
8	3	12.5	16	120	19.2
8	4	12.5	8	15	1.2
4	5	8	48	641	307.68
8	6	10	16	115	18.4
4	7	12.5	12	763	91.56
4	8	10	40	279	111.6
4	9	6.3	116	279	323.64
4	10	8	32	197	63.04

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	323.64	81
8	472.96	189
10	197.28	124
12.5	111.96	112
TOTAL		506

VIGAS VR202 (4x) (30x80)

VOLUME UNIT.=2.491m3
PESO UNIT.=6.228kg





ARMAÇÃO





2 x 2 N11 ø 6.3 C= 220

8 N10 ø 8 C= 137





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
4	1	16	8	1133	90.64
8	2	10	32	263	84.16
8	3	16	32	120	38.4
8	4	16	8	25	2
4	5	8	40	1051	420.4
8	6	12.5	16	115	18.4
4	7	20	24	1153	276.72
4	8	6.3	200	300	600
4	9	8	232	219	508.08
4	10	8	32	137	43.84
4	11	6.3	16	220	35.2
4	12	20	12	600	72

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	635.2	159
8	972.32	389
10	84.16	53
12.5	18.4	18
16	131.84	218
20	348.72	872
TOTAL		1701

REFERÊNCIA DE NÍVEL: A COTA DE IMPLANTAÇÃO +99,50 EQUIVALE À COTA +100,00 DO PROJETO PADRÃO

7 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS
PADRÃO JARDIM DAS ROSAS

12.01.068
Nº233

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO / DATA AUTOR DO PROJETO	APROVACAO / DATA FDE	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO / DATA FDE
9							
8							
7							
6						APROVACAO / DATA	
5						AUTOR DO PROJETO	
4							
3							
2							
1							

IMPLANTADO POR: sbr11 – engenharia e projetos – desenvolvimento de projetos
Avenida Angélica, n. 1514, cjto 1101 SANTA CECÍLIA CEP 01228-200 São Paulo SP Brasil tel (11) 3151-0411 / 3151-0412 fax (11) 3151-7003 CAU/SP 31.154-1 | CREA 1.060.136-8 TARTUCE
proprietário responsável KLEUCIVA JOTE DO AMARAL NETO CREA 060.296/81

PROJETO ORIGINAL: STENG RIO – projetos estruturais
Rua Professor Gabizo, 108, 1º andar, Sala 101, Rio Comprido, 20261-063, Rio de Janeiro, RJ
Tel/Fax: (21) 2502-8686
Resp. Técnicos: Alcebíades Salles Neto, Fernando Manhães Fraga, Wanderley T. Yamahaki, Thiago Mazzuffi Guerra
Alcebíades Salles Neto CREA 060.170/D

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO STA ANGELINA / JARDIM IPANEMA– SÃO CARLOS		CODIGO	0 6 9 4 1 3 8
INTERVENÇÃO: OBRA NOVA COM 8 SALAS DE AULA		Nº LOTE	01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS	TIPO PROJETO: CONVENCIONAL	DATA: SEP/2015	ETAPA/AREA TECNICA: PE–EST
CONTEUDO: PLANTA DE MONTAGEM VIGAS VP203,204,205 –VR202, 206	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 34 /58	REVISÃO: 00

0694138_01EPE0003400_01