VIGAS VR210 (6x) (20x125)

VOLUME UNIT.=1.594m3
PESO UNIT.=3.985kg





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
6	1	10	12	811	97.32
6	2	8	72	223	160.56
12	3	12.5	24	120	28.8
12	4	12.5	12	15	1.8
6	6	8	72	611	439.92
12	6	10	24	115	27.6
6	7	12.5	18	733	131.94
6	8	10	60	279	167.4
6	9	6.3	162	279	451.98
6	10	8	48	197	94.56

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	451.98	113
8	695.04	278
10	292.32	184
12.5	162.54	163
TOTAL		738

VIGAS VP211 30x211 – (1x)

VOLUME UNIT.=1.597m3
PESO UNIT.=4000kg





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
1	1	10	2	484	9.68
1	2	8	20	462	92.4
1	3	10	4	130	5.2
1	4	10	4	341	13.64
1	5	8	8	183	14.64
1	6	12.5	8	100	8
1	7	12.5	2	25	0.5
1	8	8	8	339	27.12
1	9	10	8	95	7.6
1	10	12.5	4	393	15.72
1	11	6.3	14	164	22.96
1	12	10	10	179	17.9
1	13	6.3	17	179	30.43
1	14	6.3	40	225	90
1	15	8	8	117	9.36
1	16	6.3	8	194	15.52
1	17	6.3	20	85	17

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	175.91	44
8	143.52	57
10	54.62	34
12.5	24.22	24
TOTAL		159

VIGAS VR212 (2x) (20x50)

VOLUME UNIT.=0.338m3
PESO UNIT.=0.845kg





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
3	1	10	6	400	24
3	2	8	6	378	22.68
6	3	10	12	80	9.6
6	4	10	6	15	0.9
3	5	8	12	339	40.68
6	6	10	12	80	9.6
3	7	10	9	393	35.37
2	8	6.3	46	129	59.34
2	9	6.3	12	77	9.24
2	10	6.3	48	80	38.4

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	106.98	27
8	63.36	25
10	79.47	50
TOTAL		102

VIGAS VR209A (1x) (15x150)

VOLUME UNIT.=1.615m3
PESO UNIT.=4040kg





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
1	1	10	2	944	18.88
1	2	8	12	762	91.44
1	3	12.5	3	804	24.12
1	4	6.3	37	316	116.92

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	116.92	29
8	91.44	37
10	18.88	12
12.5	24.12	24
TOTAL		102

INS.05#8mm A–36 (2x)

esc. 1/5



OBS: MEDIDAS EM MILÍMETROS

VIGAS VR209B (1x) (15x150)

VOLUME UNIT.=1.615m3
PESO UNIT.=4040kg





LISTA DE FERROS					
Rep	POS.	ø	Q	COMPRIMENTOS UNIT.(cm)	COMPRIMENTOS TOTAL (m)
1	1	10	2	944	18.88
1	2	8	12	762	91.44
1	3	12.5	3	804	24.12
1	4	6.3	37	316	116.92

RESUMO AÇO CA–50A		
ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	116.92	29
8	91.44	37
10	18.88	12
12.5	24.12	24
TOTAL		102

INS.05#8mm A–36 (2x)

esc. 1/5



OBS: MEDIDAS EM MILÍMETROS

NOTAS:

01 - NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.
02 - CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
03 - MEDIDAS EM CENTIMETROS, NÍVEIS EM METROS.
04 - NÍVEL DE REFRÊNCIA VER PROJETO ARQUITETÔNICO.
05 - CONCRETO:
. fck > 40 MPa.
. E_{cs} > 3010M MPa = MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE.
. RELAÇÃO ÁGUA / CIMENTO, EM MASSA, a/c ≤ 0.45 L/kg.
. CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO C 380 Kg/m3

06 - AÇO:
. CA50 fyk = 500 MPa.
. CA60 fyk = 600 MPa

07 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA, CLASSE II

08 - DEVERÃO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE QUALIDADE E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PEÇAS, DURANTE A EXECUÇÃO p/ GARANTIR TOLERÂNCIAS DE EXECUÇÃO
Δ c = 5 mm, NOS COBRIMENTOS NOMINAIS INDICADOS NESTE PROJETO

09 - CURA: APÓS FIM DE PEGA, APLICAR MEMBRANA DE CURA, SÃO EMULSÕES À BASE DE POLÍMEROS NOTADAMENTE PVA (CONSULTAR FABRICANTE)OU CURA UMIDA,COM BIDIN OU SACARIA SATURADOS. DEVE PROLONGAR-SE ATÉ QUE O CONCRETO TENHA ALCANÇADO PELO MENOS 75% DA SUA RESISTÊNCIA FINAL.

OBS: NECESSIDADE DA CURA DO CONCRETO. - EVITA-SE EVAPORAÇÃO DA ÁGUA NECESSÁRIA AS REAÇÕES QUÍMICAS NAS PRIMEIRAS IDADES QUE PODE PROVOCAR FISSURAS NA SUPERFÍCIE DO CONCRETO E AINDA REDUÇÃO NA SUA RESISTÊNCIA.

REFERÊNCIA DE NÍVEL: A COTA DE IMPLANTAÇÃO +99,50 EQUIVALE À COTA +100,00 DO PROJETO PADRÃO

7 SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS PADRÃO JARDIM DAS ROSAS

12.01.068
Nº235

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO	DATA	APROVACAO	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO	DATA
		AUTOR DO PROJETO		FDE					FDE	
9										
8										
7										
6									AUTOR DO PROJETO	
5										
4										
3										
2										
1										
△										

1-TODAS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA.
2-NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA
3-NÍVEIS EM METROS.
4-MEDIDAS EM CENTIMETROS.
5-CONCRETO:
VIGAS, ESTACAS, BLOCOS E PILARES fck=25 MPa.
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO : 350 kg/m3 PARA CONCRETO PREPARADO NA OBRA. 300 kg/m3 PARA CONCRETO DOSADO NA CENTRAL. FATOR AGUA/CIMENTO : <0,60 l/kg .
6-CARACTERISTICAS AÇO ESTRUTURAL: AÇO CA-50 (BARRAS) AÇO CA-60 (TELHAS E BARRAS)
7-CARREGAMENTOS: tf

8-PROJETOS DE FUNDAÇÕES DEVERÃO SER APROVADOS POR ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALISTA EM SOLOS.
9-ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO POR CEPOLLINA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. DATADO DE 09/02/2015
10-OS COMPRIMENTOS E AS COTAS DE APOIO DAS ESTACAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA COM O ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SOLOS.
10-AS BROCAS DEVERÃO SER ESCAVADAS E CONCRETADAS NO MESMO DIA
11-CONCRETO DAS BROCAS MANUAIS C-15 SLUMP-TEST 12cm
12- VALORES DOS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS:
Blocos 4 cm.
Brocas manuais 3 cm.

IMPLANTADO POR:
sbr11 engenharia estrutural
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 - 3º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - Brasil
Tel/Fax (11) 3044-2043 - www.sbr11.com.br
Responsável Técnico: Alexandre Augusto L. de M. Lima | CREA 060.286.961-1
Projetista responsável: Alexandre Augusto L. de M. Lima | CREA 060.286.961-1

PROJETO ORIGINAL:
STENG PROJETOS
Rua Tenente Negrão, 130 - 7º andar - Conj. 72 - Centro - Campinas - SP - Brasil
Tel/Fax (19) 3251-1000 - www.steng.com.br
Resp. Técnicos:
Adelto Sidnei Neto
Wanderley Munhoz Fraiz
Thiago Mazzuffi Guerra

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO STA ANGELINA / JARDIM IPANEMA– SÃO CARLOS			CODIGO 0 6 9 4 1 3 8
INTERVENÇÃO: OBRA NOVA COM 8 SALAS DE AULA			Nº LOTE 01
ETAPA/AREA TECNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS	TIPO PROJETO: CONVENCIONAL	DATA: SEP/2015	ETAPA/AREA TECNICA: PE–EST
CONTEUDO: PLANTA DE MONTAGEM VIGAS VR209A, VR209B, VR210, VP211 e VR212	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 36/58	REVISÃO: 00

0694138_01EPE0003600_01