









DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE
DETALHE DA TAMPA DO HIDRANTE SIMPLES
ESQUA: SEM ESCALA




OBSERVAÇÃO:
A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISÃO QUANDO O HIDRANTE FOR INSTALADO EM GARAGEM, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCOMOS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÉRCDONHAS E DE GRANDE VARECO.




DETALHE
REGISTRO DE RECALQUE



DETALHE DA SINALIZAÇÃO AÉREA E DE SOLO
ESQUA: SEM ESCALA




DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO



NOTAS:

OS ABRIGOS DOS HIDRANTES POSSUAM OS SEGUINTES MATERIAIS:
- MANEJERIA DE 40mm DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 30 m (2 LANCES DE 15 m);
- TUBO 1/2" E 800mm DE 40mm DE DIÂMETRO COM REQUENTE DE 12 mm;
- 1 CHAVE PARA CONEXÃO ENFITE (STRO);
- 1 CHAVE PARA CONEXÃO ENFITE (STRO).
QUANDO OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ESTIVEREM INSTALADOS EM COLUNAS, TODAS AS FACES DAS COLUNAS SERÃO SINALIZADAS.



CONTEC
CONSTRUTORA EIRELI ME
RUA DE S. PAULO, Nº 103-A, Bairro Santa Adriana - São José do Rio Preto-SP
FONE: (16) 3311-1111 FAX: (16) 3311-1112
E-MAIL: contec@contec.com.br
WWW.CONTEC.COM.BR

PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
TÍTULO: PLANTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - (DETALHES)	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	
OBJETO: IMPLANTAÇÃO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA	
LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES FILHO, S/N - ÁGUA VERMELHA	
MUNICÍPIO: São Carlos - SP	
LOCALIZAÇÃO:	
CONTRATANTE:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
MURILLO MARCON CASSIMIRO	
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP Nº 281052725	
Arquivo: 2019\SÃO CARLOS\PROJ\PCI.dwg	
Escala: INDICADAS	
Data: 10/09/19	
Folha: 09/09	