SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018



INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES

SUSPENSA EM CORREDORES COM INDICAÇÃO DO SENTIDO NOS 2 LADOS DA PLACA, APONTANDO PARA A SAÍDA MAIS PRÓXIMA

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA SUSPENSA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA





INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMPAS OU QUE NÃO ESTEJA APARENTE



SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA NAS PAREDES, FIXADAS PRÓXIMAS AO PISO E/OU NOS PISOS DE ROTA DE FUGA

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FIXADA SOBRE PORTAS



INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR ESCADAS

MODELO PLACA M-1

FORMA E COR
- SÍMBOLO: RETANGULAR
- FUNDO: VERDE
- PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
- MENSAGEM "SAÍDA": FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm

ALARME DE INCÊNDIO



OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO ACIONADAS NA COR VERMELHA. *(Sem Escala)*

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - IT 22/2018



NOTA : PARA UTILIZAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES, FORAM TOMADAS COMO PARÂMETRO A MARCA ELUMA, PODENDO SER UTILIZADO OUTRA MARCA DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

VISTA LATERAL DO CONJUNTO MOTOBOMBAS
SEM ESCALA

SISTEMA DE ABRIGO DO HIDRANTE E RECALQUE - IT 22/2018



LEGENDA	
01	ABRIGO P/ MANGUEIRA DE EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA # 20 M.S.G. 900x600x17 cm
02	REGISTRO GLOBO ANGULAR – 45° ø2.1/2"
03	ADAPTADOR STORZ ø2.1/2" x ENGATE RAPIDO STORZ ø1.1/2"
04	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, DE BORRACHA ø1.1/2" E COMPRIMENTO TOTAL DE 30,0m MONTADA EM CESTO BASCULANTE.
05	ESGUICHO CÔNICO ø 1.1/2" COM JUNTA DE ENGATE RAPIDO STORZ E REQUINTE ø1.1/2"
06	CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA.
07	TUBULAÇÃO EM GALVANIZADA ø63mm
08	VÁLVULA ANGULAR PARA HIDRANTE.

EXTINTORES DE INCÊNDIO - IT 21/2018



A altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,60 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça no mínimo a 0,10 m do piso acabado.
É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada.
A sinalização de combate a incêndios deve estar a uma altura de 1,80m medida do piso acabado, e imediatamente acima do equipamento.

(Sem Escala)

CORRIMÃOS - IT 11/2014



NOTA:
1 – PARA GUARDA CORPO EM ÁREAS EXTERNAS O MESMO DEVERÁ POSSUIR ALTURA DE 1,30M.

2 – O ESPAÇAMENTO MAXIMO ENTRE VÃO DE GUARDA CORPOS É DE 15CM

RAMPAS OU ESCADAS *(Sem Escala)*

INFORMATIVO

EXTINTOR IT-21/2018	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 BC CO2 6KG BC - 20 BC
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	OBEDECERÁ A IT Nº 18/2018 - D.E. 63.911/2018 AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS TIPO BLOCOS AUTONOMOS/CENTRAL DE ILUMINAÇÃO
SAÍDA DE EMERGENCIA	CONFORME A IT Nº 11/2018 - D.E. 63.911/2018
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2018
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº17/2018

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT10/2018)

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I

ISENTA DAS CONDIÇÕES CONFORME IT 08/2018

PROJETO E EXECUÇÃO CONFORME DECRETO ESTADUAL 63.911/2018

BASE DE DADOS FORNECIDOS PELAS ITS DO ESTADO DE SP.

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	ESCOLAS EM GERAL	E-1	ESCOLAS	ESCOLAS

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2018

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
E	ESCOLAS EM GERAL	E-1	300 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO POR MJ/M²
E-1	300MJ/m²

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018



OBS.: 1. SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTES.
2. O TAMANHO DAS PLACAS É O MÍNIMO, PARA A DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE INDICADA.
3. TODAS AS INDICAÇÕES SÃO DE PAREDE, EXCETO ONDE INDICADO.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2018

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO E ALERTA

SINALIZAÇÃO DE PISO

MEDIDAS EM CENTIMETROS

DIMENSÕES	
SINALIZAÇÃO	L/H (mm)
QUADRADA	150/150 (mm)
RETANGULAR	300/150 (mm)
CIRCULAR	D=150 (mm)
TRIANGULAR	L=150 (mm)

(Sem Escala)

HIDRANTE DE INCÊNDIO - IT 22/2018 DET. TUBULAÇÃO EMBUTIDA



NOTA: 1– A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM FITA "SCOTH-RAP OU MANTA PORDOM.

2– PROFUNDIDADE 0,50m QUANDO A TUBULAÇÃO ESTIVER NA CALÇADA. PROFUNDIDADE 1,20m QUANDO HOUVER TRAVESSIA DE RUA.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO SEM ESC.

PROPRIETÁRIO/RES.PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
CNPJ:45.358.249/0001-01

AUTOR DO PROJETO:
FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:26.480.545/0001-36

ENDEREÇO: AV. CORRADI SEGUNDO, 1505 - RES. CATTAI
CEP: 18520-000 CERQUILHO-SP
FONE/FAX: (15)3384-1170

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FELLIPE FERRARI FAKRI
CREA: 506970406-3/SP
ART: 28027230191535522

PROJETO:
AMPLIAÇÃO - ANEXO CEMEI NILSON APARECIDO GONÇALVES

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

RES.PELO USO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.358.249/0001-01

ENDEREÇO:
RUA VER. ANTÔNIO DE PAULA FRANCO, Nº150 - BAIRRO: JD. EMBARÉ - SÃO CARLOS/SP

DESENHO: 01 | ESCALA: INDICADA | DATA: NOV/2019

TÍTULO:
DETALHES DE INSTALAÇÕES E INFORMATIVOS

PRANCHA:
02/08

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 265/77
NENHUMA PARTE DESSE PROJETO PODERÁ SER REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO, JUNTO DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSÃO DE NOVAS ARTs.