



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia

CONVITE DE PREÇOS Nº 11/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5981/2023

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DA BASE AVANÇADA DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ao 19 (dezenove) dia do mês de setembro do ano de 2023, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa **ENGENHARIA E SERRALHERIA MUNDIAL METAIS**, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS:

Na planilha de proposta para colocar os valores:

3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	176,58
-----	---	----	--------

Na planilha de proposta onde tem os valores:

3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	321,60
-----	---	----	--------

Qual deve ser considerado?

Na planilha:

Item 4.1

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65x132 e pintura eletrostática.

Qual a cor?

GRADIL / PORTÃO

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x132 mm e pintura eletrostática

Obs.: O padrão de altura desse gradil é menor que 3,00 m.

Item 4.2

Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado. Qual a malha? Qual o fio? Esse item será só com pintura com tinta alquídica de fundo???? Sem pintura definitiva? Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS).

Os perfis, serão os mesmos do mesmo tipo gradil eletrofundido? Mas só com fundo? Outrossim, devido ao tamanho do portão, será preciso fazer uma estrutura em metalon.

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

- Os valores a serem considerados são aqueles que se encontram na PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO, ou seja, 321,60 kg.
- A cor do gradil em aço galvanizado eletrofundido (item 4.1) será definido juntamente com a equipe de Fiscalização (Secretaria Municipal de Obras Públicas) e/ou da Guarda Municipal (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social), de modo a manter o padrão já utilizado pela Administração.
- Para o item 4.2 (Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida), considerar os critérios contidos no Caderno da CDHU:

"O item remunera o fornecimento e instalação de porta e / ou portão deslizante, com uma ou duas folhas, constituído por: estrutura tubular em aço carbono SAE 1008 / 1010, com dimensões de 100 x 40 mm; duas roldanas superiores e duas inferiores em aço blindadas com rolamento de 5; requadro em cantoneira de aço carbono SAE 1010 / 1020, bitola 1 x 1/8 e acabamento em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 3/4 x 1/8; fechamento em tela com malha ondulada artística de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, modelo 1225 do tipo wave fence, da Universal, Icotela ou da Furametal, ou equivalente; batentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia

em chapa de 3 / 16, porta-cadeado, ferrolhos, puxadores em barra redonda de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 1/2; todo o material metálico deverá ser fornecido com tratamento superficial antioxidante à base de fundo de óxido."

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Suzy Ana Queiroz
Membro

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro

Diogo Santos da Silva
Membro